



## Update DALI Control IP64 Gateway [SCN-DALI64.03]

## Vorbereitung

Laden Sie zunächst das Update für Ihr DALI Control IP64 Gateway von www.mdt.de und entpacken das Zip-Archiv auf Ihrem PC. Das Zip-Archiv enthält eine .exe Datei.

MDT\_e64\_UpgradeTool\_V3.x.x.exe

## Update

1) Öffnen Sie das Updateprogramm und klicken Sie doppelt auf die angezeigte IP Adresse.

DaliControl e64 Upgrade Tool	—	×
192.168.10.134		
MDT DaliControl e64 3 1 7 partial		•
Start		

2) Tragen Sie nun die IP-Adresse Ihres SCN-DALI64.03 Gateways ein und bestätigen mit [OK]. Die IP-Adresse finden Sie beispielsweise im Gerätemenü unter [NETWORK IP ADDRESS].

IP-Address	Por	—		×
IP-Address	19	92.168.	1.222	
ОК	Cance	el	Default	





- 3) Wählen Sie nun den Umfang des Updates. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
  - a. Partial: Die Gerätekonfiguration und die physikalische Adresse bleiben erhalten, eine erneute DALI-Konfiguration muss nicht durchgeführt werden.
  - b. Unconditional: Alle im Gerät vorhandenen Daten werden überschrieben! Nach dem Update ist eine erneute Inbetriebnahme notwendig.

DaliControl e64 Upgrade Tool	—	×
192.168.1.222		
MDT DaliControl e64 3 1 7 partial		X
MDT DaliControl e64 3 1 7 partial		- S
MDT DaliControl e64 3 1 7 unconditional		

4) Beginnen Sie das Update mit [Start] und bestätigen Sie im folgenden Fenster mit [Ja]









5) Nach erfolgreichem Update meldet sich das Gateway mit der neuen Firmware Version. Das Update ist abgeschlossen und das Programm kann geschlossen werden.

Verify Firm	ware Version	×
<u> </u>	Found Dali Gateway [3] 1.7	
	ОК	